

# PROTOCOLO **D**

## Documentación

Nº	Protocolo	Obligatorio para Categorías		
<b>D1</b>	<b>REQUISITO:</b> Se debe contar con una Política de Seguridad, Higiene y cuidado del Medio Ambiente de la Empresa, elaborada por la dirección y conocida por todo el personal de la empresa.	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		✓	✓	
<b>D2</b>	<b>REQUISITO:</b> Se debe disponer de una Póliza de Seguros contra Incendios y Responsabilidad Civil contra Terceros, vigente a la fecha de la Certificación.	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		✓	✓	✓
<b>D3</b>	<b>REQUISITO:</b> Se debe contar con la documentación que acredite la afiliación de todo el personal a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		✓	✓	✓

# PROTOCOLO **D**

## Documentación

Nº	Protocolo	Obligatorio para Categorías		
<b>D4</b>	<b>REQUISITO:</b> La empresa debe contar con un profesional de Seguridad e Higiene matriculado, quien será el firmante de toda la documentación técnica a presentar a CASAFE.	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		✓	✓	✓
<b>D5</b>	<b>REQUISITO:</b> Se debe contar con un Programa de Prevención de Riesgos del Trabajo, que contemple: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación de riesgo y medidas de prevención y control de los mismos.</li> <li>• Programa anual de capacitación (ver protocolo E).</li> </ul>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		✓	✓	✓
<b>D6</b>	<b>REQUISITO:</b> Se debe contar con documentación probatoria de capacitaciones brindadas al personal (constancias de capacitación).	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		✓	✓	✓

# PROTOCOLO **D**

## Documentación

N°	Protocolo	Obligatorio para Categorías		
		P	A	B
<b>D7</b>	<b>REQUISITO: PLANOS</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
	A) Plano de la Obra Civil aprobado por las autoridades municipales.	✓	✓	
	B) Plano de la Instalación Eléctrica del depósito aprobado según las normas vigentes.	✓	✓	
	C) Croquis de la Instalación Eléctrica confeccionado por un profesional matriculado.			✓

N°	Protocolo	Obligatorio para Categorías		
		P	A	B
<b>D8</b>	<b>REQUISITO:</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
	Sistema Automático de Detección de incendio. Se debe contar con: A) Memoria de cálculo de cantidades de equipos necesarios y distribución de los mismos. B) Registro de controles internos (trimestral) C) Registro de mantenimiento (anual)	✓	✓	✓

# PROTOCOLO **D**

## Documentación

N°	Protocolo	Obligatorio para Categorías		
		P	A	B
<b>D9</b>	<b>REQUISITO: EXTINCIÓN DE INCENDIO, EXTINTORES</b> Se debe contar con: A) Estudio de carga de fuego que determine la cantidad, potencial de extinción requerida y distribución de los equipos. B) Registro de controles internos trimestrales. C) Deberán estar en buen estado de mantenimiento.	P	A	B
		✓	✓	✓

N°	Protocolo	Obligatorio para Categorías		
		P	A	B
<b>D10</b>	<b>REQUISITO: EXTINCIÓN DE INCENDIO, RED DE INCENDIOS</b> Se debe contar con: A) Especificaciones técnicas de todo el equipo utilizado (bombas, cañerías, reserva de agua, tipo de sprinklers, etc). B) Registro de controles internos trimestrales. C) Prueba anual de curvas de las bombas de incendio (caudal/presión).	P	A	B
		✓	✓	✓

# PROTOCOLO **D**

## Documentación

Nº	Protocolo	Obligatorio para Categorías		
<b>D11</b>	<b>REQUISITO:</b> Se debe presentar documentación que avale la resistencia al fuego de paredes exteriores, paredes interiores cortafuego, puertas y portones, incluyendo marcos, cuando estos separen distintos compartimentos de fuego.	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		✓	✓	
<b>D12</b>	<b>REQUISITO:</b> Debe existir registro de <b>control mensual</b> de los elementos constitutivos del KIT de EMERGENCIAS, documento que será solicitado durante las auditorias de certificación.	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		✓	✓	✓
<b>D13</b>	<b>REQUISITO:</b> Se debe contar con procedimientos escritos para: A) Recepción y despacho de productos. B) Recepción y almacenamiento de materiales dañados. C) Recepción por devolución de clientes. D) Disposición Final de Productos Contaminados.	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		✓	✓	✓

# PROTOCOLO **D**

## Documentación

N°	Protocolo	Obligatorio para Categorías		
		P	A	B
<b>D14</b>	<b>REQUISITO:</b> A) Se debe disponer en el depósito de una carpeta que contenga solo las <i>Hojas de Datos Seguridad (MSDS)</i> vigentes (en su última versión) y ordenados alfabéticamente, de los productos almacenados en el mismo. B) Una copia de las <i>Hojas de Datos de Seguridad</i> se debe guardar en las oficinas administrativas y debe ser accesible en todo momento. C) Entregar un juego de MSDS al Cuerpo de Bomberos y actualizar el listado anualmente.	P	A	B
		✓	✓	✓
<b>ACLARACIONES:</b> Las MSDS de productos no almacenados en el depósito pueden ser archivadas para un futuro uso en una carpeta específica guardada en la oficina.				

N°	Protocolo	Obligatorio para Categorías		
		P	A	B
<b>D15</b>	<b>REQUISITO:</b> Contar con informe documental de: A) Simulacros de evacuación, donde figuren tiempos de respuesta, acciones preventivas y correctivas para la mejora continua del Plan de Emergencia. B) Práctica de extinción de incendio C) Práctica de contención de derrame	P	A	B
		✓	✓	✓

# PROTOCOLO **D**

## Documentación

Nº	Protocolo	Obligatorio para Categorías		
<b>D16</b>	<b>REQUISITO:</b> De ubicarse en zonas potencialmente inundables se debe presentar análisis de riesgo y medidas mitigadoras.	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		✓	✓	✓
<b>D17</b>	<b>REQUISITO:</b> La memoria de cálculo del sistema de ventilación (ingreso de aire y extracción), debe formar parte del legajo técnico a presentar en las correspondientes auditorías de certificación del “Programa Depósito OK”.	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		✓	✓	✓
<b>D18</b>	<b>REQUISITO:</b> Se debe presentar la memoria de cálculo realizada para conformación de la batea de contención de derrames / aguas de incendio, la cual formará parte del legajo técnico del depósito.	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		✓	✓	✓

# PROTOCOLO **D**

## Documentación

N°	Protocolo	Obligatorio para Categorías		
		P	A	B
<b>D19</b>	<b>REQUISITO:</b> Se deberá presentar toda documentación técnica que avale los tipos de luminarias utilizadas en el interior del depósito.	P	A	B
		✓	✓	✓

N°	Protocolo	Obligatorio para Categorías		
		P	A	B
<b>D20</b>	<b>REQUISITO:</b> Se debe contar con mediciones de nivel lumínico.	P	A	B
		✓	✓	✓
<b>ACLARACIONES:</b> La frecuencia de medición será en forma anual.				